



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

г. Пятигорск пр. Калинина, 83, (357500) тел. 8 (8793) 97-41-63 e-mail: pyatigorsk77@bk.ru.

г. Железноводск ул. Ленина, 24(357400) тел. (8-87932) 4-23-58, fax. 4-23-58,

e-mail: zeleznovodsk77@bk.ru

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,  
телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание № 36/1/24

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №11 «ЛЕСНОЙ УГОЛОК» ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального  
предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

«12» февраля 2019 года проведено мероприятие по надзору заместителем начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ставропольскому краю (по г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Лермонтову) подполковником  
внутренней службы Клиновым Михаилом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору,

в отношении: МБДОУ «Детский сад № 11 «Лесной уголок» расположенного по адресу г.  
Железноводск, ул. Косякина, 47.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад № 11 «Лесной уголок» Тодаренко Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо  
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по  
надзору:

| № предписания                          | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены     | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.                                     | 2.                                                                                                 | 3.                                                                                                                                                                                  | 4.                                                         | 5.                                                               |
| Мероприятия, предлагаемые к исполнению |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                  |
| 1.                                     | Исключить хранение горючих материалов в подвальном помещении.                                      | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";<br>пн. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). | 10.08.19г.                                                 |                                                                  |
| 2                                      | Предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.    | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";<br>пн. 61 Правил противопожарного режима                                                                         | 10.08.19г.                                                 |                                                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).                                                                                                                                                         |           |  |
| 3 | Организовать в подвальном помещении проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).                                                | 10.08.19г |  |
| 4 | Исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп.42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).                                                 | 10.08.19г |  |
| 5 | Двери архива, склада выполнить в соответствии нормативным документам (противопожарными с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.).                                                                                                                                                                                                                            | Ст.20 ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 6.8.19 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 13.3.2 пп. 13.13 СП 5.13130.2009. | 10.08.19г |  |
| 6 | Привести в работоспособное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в помещениях здания. (указатели выход).                                                                                                                                                                                                                   | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 13.3.2 пп. 13.13 СП 5.13130.2009.          | 10.08.19г |  |
| 7 | Отделка пола на путях эвакуации второго этажа выполнить из материала с требуемым пределом огнестойкости.                                                                                                                                                                                                                                                     | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»).                                                                       | 10.08.19г |  |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                       |           |  |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 8 | Оборудовать двери устройствами для самозакрывания (доводчиками). | ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.62 СП 1.131302009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»). | 10.08.19г |  |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю (по г. Пятигорск, Железноводск,  
Лермонтов) подполковник внутренней службы Клиновой М.В.  
(фамилия, инициалы инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получила:  
Заведующая МБДОУ «Детский сад №11  
«Лесной уголок» Тодаренко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 2019 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575932

Владелец Скорикова Анна Сергеевна

Действителен с 10.06.2022 по 10.06.2023